健 康 住 宅 認 定 結 果 報 告 書 集 計

			2005/1/25　大井町Ｙ邸		2004/7/22 小田原市ＭＪ邸		2002/11/14 小田原市ＭＳ邸		単位　基準値等	
計画換気	換気システムの設置		第３種換気システム		第３種換気システム		第３種換気システム		採用が条件	
	室内相対温度	エアコン非可動	５４．１％		６１．９％		５６．８％		４０～６０	
		エアコン稼働時	－		－		－		調節可能	
	換気回数		０．４７回／Ｈｒ		０．５６回／Ｈｒ		０．４回／Ｈｒ		０．４以上	
ダニ対応	ヤケヒョウヒ・コナヒョウヒダニ		１階 ＬＤＫ	２．８	１階 居間	０．５	１階 和室６帖	４	匹／㎡(50mg)	２０以下
	ツメダニ(新鮮個体)			０		０		１	匹／50mg	２以下
	吸血・刺咬性ダニ			０		０		０	匹／50mg	０
	ヤケヒョウヒ・コナヒョウヒダニ		１階 玄関ホール	０	１階 玄関ホール	０	１階 ＬＤ	４	匹／㎡(50mg)	２０以下
	ツメダニ(新鮮個体)			０		０．２		０	匹／50mg	２以下
	吸血・刺咬性ダニ			０		０		０	匹／50mg	０
	ヤケヒョウヒ・コナヒョウヒダニ		１階 和室８帖	０	１階 和室６帖	１６．４	２階 寝室６帖	０	匹／㎡(50mg)	２０以下
	ツメダニ(新鮮個体)			０		０		０	匹／50mg	２以下
	吸血・刺咬性ダニ			０		０		０	匹／50mg	０
	計画換気項目(換気システム・相対湿度)		確　保		確　保		確　保		確　保	
カビ対応	目視検査	浴室	ＯＫ		ＯＫ		ＯＫ		カビの発生	
		台所	ＯＫ		ＯＫ		ＯＫ			
		畳室	ＯＫ		ＯＫ		ＯＫ		認めない	
		洋室	ＯＫ		ＯＫ		ＯＫ			
		押入	ＯＫ		ＯＫ		ＯＫ			
	落下計測			PDA培地	DG-18培地	PDA培地	DG-18培地	PDA培地	DG-18培地	各１０以下
			１階浴室	１	１	７．３	２．３	９	６．７	
			１階　Ｋ	２	１	５．３	３	９．７	２	
			１階和８帖	２	２	７．３	５	４．３	５	
			屋　外	９	６	４３	２９	３４．７	２６．３	
	防カビ措置を施している		施していない		施していない		施していない		施している	
床下環境	相対湿度	台所下	５１％		６４％		６９％		８５以下	
			１１．２℃		２３．７℃		２７．３℃		－	
		洗面所下	－		－		－		８５以下	
			－		－		－		－	
	木材の平均含水率	１：床下北側	１２．３％		１２．８％		２２．８％		平均含水率 ２５以下	
		２：角Ａ	１０．６％		０％		０％			
		３：角Ｂ	１１．０％		０％		０％			
		４：角Ｃ	９．０％		０％		０％			
		５：角Ｄ	１１．６％		０％		０％			
		平　均	１０．９％		１２．８％		２２．８％			
	防腐剤使用の場合の安全性		未使用		未使用		未使用		確　認	
	防蟻剤使用の場合の安全性		使用(安全性確認済)		未使用		未使用		確　認	
室内空気環境	採取条件	採取場所	１階ＬＤＫ	２階夫婦寝室	１階居間	２階寝室	１階ＬＤ	２階寝室６帖	μｇ／ｍ³	
	項目	室　温　℃	１４．４	１４．５	２４．６	２４．７	２８．７	６８．３	－	
		湿　度　％	４９．４	４７．５		５０	２９	６６．８	－	
	ホルムアルデヒド	実測値	１１	１３	３４	３３	５９	７８	１００	
	ＶＯＣ濃度	トルエン	ＮＤ	ＮＤ	７１	１３０	ＮＤ	ＮＤ	２６０	
		キシレン	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	８７０	
		ｐ－ジクロロベンゼン	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	２４０	
		エチルベンゼン	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	３，８００	
		スチレン	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	２２０	
		テトラデカン	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	３３０	
音環境	等価騒音レベル(dB)		１階ＤＫ	４８	２階主寝室	３８	２階寝室６畳	３４．２	３５以下	
			１階居間	４５	２階子供室Ａ	４０	２階子供室Ａ	２９．６	４０以下	
			２階夫婦寝室	３８	２階書斎	３８	１階ＬＤ	４６．８	５０以下	
			２階子供室Ａ	４０	１階居間	４５	１階和室６帖	３４．９	４５以下	
			２階子供室Ｂ	３９	１階キッチン	５０	－	－		
			－	－	－	－	－	－		
	敷地境界(設備稼働時)		４６		４３		４９．７		５５以下	
長寿社会対応設計		選択制	選択せず		選択せず		選択せず			
室内温熱環境（Ｑ値）		施工区域区分	Ⅳ地域		Ⅳ地域		Ⅳ地域		Ｑ値が次世代省エネ基準以下	
		隙間相当面積（Ｃ）	０．５ｃ㎡／㎡		０．５ｃ㎡／㎡		０．２ｃ㎡／㎡			
		Ｑ値	２．３８Ｗ／㎡Ｋ		２．５４Ｗ／㎡Ｋ		２．４２Ｗ／㎡Ｋ			